



- Legende:**
- F1 Zählervorsicherung / SH-Schalter
 - F2 Steuersicherung (10 A, 25 kA)
 - F3 gem. Steuersicherung max. 16 A
 - K3 KD-Relais Warmwasserspeicher
 - K5 KD-Relais Aufladung 8 Std. NT
 - K51 Freigabeschütz Heizung
 - K6 KD-Relais Nachladung 4 Std. HT
 - K81 Lastabwurfrelais Durchlauferhitzer

- P1 Zähler: Allgemeine Verbraucher
- P2 Zähler: Direktheizung
- P3 TRE (Tarifgrundsteuerempfänger)
- Q3 Fehlerstromschutzschalter
- X1 Tarifsteuerklemme (7 polig)
- X2 Steuerklemme (7polig, plombierbar)
- X3 Hauptleitungsabzweigklemme

Kontaktbelegung TRE „RH LG2/3“

- 1 L1
- 2 N
- 3 a Tarif Privatkunden (HT)
- 4 L1
- 5 b nicht belegt
- 6 a nicht belegt
- 7 L1
- 8 b Warmwasser 4 Std. im NT
- 9 a nicht belegt
- 10 L1
- 11 b Aufladung 8 Std. im NT
- 12 a nicht belegt
- 13 L1
- 14 b Nachladung 4 Std. im HT

